

Dichiarazione di qualità ambientale

ai sensi dello schema di certificazione "ariaPulita"

La presente dichiarazione attesta la conformità ai requisiti prestazionali previsti dalla certificazione "ariaPULITA" come indicato nel documento AIEL-STD-AP-02 "Requisiti per la certificazione dei generatori di calore e per le organizzazioni candidate"

Si attesta che il generatore di calore

Tipo di prodotto	Caldaia a pellet / cippato
Norma di prodotto	UNI EN 303-5
Alimentato a	Pellet
Potenza (kW)	25,24

Girolami

--

Eco Bio 32

In base a quanto riportato nel Test Report N.	
Redatto dal laboratorio	IMQ PRIMACONTROL S.R.L.

ha le seguenti caratteristiche prestazionali (* al 13% di O₂)

PP [mg/Nm ^{3*}]	13,1
OGC [mg/Nm ^{3*}]	0,1
NOx [mg/Nm ³]	65,46
CO [mg/Nm ³]	31,28
η [%]	80

risultando conforme ai requisiti dello schema di certificazione ariaPULITA rientrando nella classe di qualità

1 STELLA

Luogo

Data

Firma e timbro del legale rappresentate