

DICHIARAZIONE DI QUALITA' AMBIENTALE

La presente dichiarazione attesta la conformità ai requisiti prestazionali previsti dalla classificazione riportata all'Allegato 2 della d.G.R. 3/10/16 n. 5656 e all'Allegato A della d.G.R. 29/11/16 n. 1908.

Ai sensi della d.G.R. 3/10/16, n. 5656 di Regione Lombardia e della d.G.R. 29/11/16, n. 1908 di Regione Veneto

In base a quanto riportato nel test report **CS18-0028800-01** redatto dall'organismo/laboratorio **IMQ PRIMACONTROL S.R.L** si attesta che il generatore di calore:

| | |
|---------------------|--|
| Tipo di apparecchio | Stufa / Termostufa / Inserto / Cucina a pellet |
| Norma del prodotto | UNI EN 14785 |
| Alimentato a | Pellet |
| Potenza(kW) | 23,8 |

commercializzato con il marchio/i ed avente il seguente nome/nomi commerciali

| Marchio | Nome commerciale |
|----------|-------------------|
| GIROLAMI | A-001263_26 Furni |

Ha le seguenti caratteristiche prestazionali (*al 13% di O2)


| Parametro | Valore misurato |
|---------------|-----------------------|
| | Alla potenza nominale |
| PP[mg/Nm3*] | 8 |
| OGC [mg/Nm3*] | 3 |
| NOx [mg/Nm3*] | 120 |
| CO [mg/Nm3*] | 12 |
| η [%] | 95,1 |

risultando conforme ai requisiti prestazionali previsti dalla classificazione riportata all'Allegato 2 della d.G.R. 3/10/16 n.5656 e all'Allegato A della d.G.R. 29/11/16 n. 1908, rientrando nella classe di qualità

4 STELLE

Luogo: Sant'Oreste

Data: 31/05/2018


GIROLAMI S.r.l.
P.I. e S.E. 13523291006
L'Amministratore Unico
Gino Girolami