

DICHIARAZIONE DI QUALITA' AMBIENTALE

La presente dichiarazione attesta la conformità ai requisiti prestazionali previsti dalla classificazione riportata all'Allegato 2 della d.G.R. 3/10/16 n. 5656 e all'Allegato A della d.G.R. 29/11/16 n. 1908.

Ai sensi della d.G.R. 3/10/16, n. 5656 di Regione Lombardia e della d.G.R. 29/11/16, n. 1908 di Regione Veneto

In base a quanto riportato nel test report **CS17-0014003-01** redatto dall'organismo/laboratorio **IMQ PRIMACONTROL S.R.L** si attesta che il generatore di calore:

Tipo di apparecchio	Caldia per combustibile solido con alimentazione automatica.
Norma del prodotto	EN 303-5:2012
Alimentato a	Pellet
Potenza(kW)	26,3

commercializzato con il marchio/i ed avente il seguente nome/nomi commerciali

Marchio	Nome commerciale
GIROLAMI	BIOMATIC 30

Ha le seguenti caratteristiche prestazionali (*al 13% di O2)

Parametro	Valore misurato Alla potenza nominale
PP[mg/Nm3*]	10,18
OGC [mg/Nm3*]	3,05
NOx [mg/Nm3*]	141,82
CO [mg/Nm3*]	13,09
η [%]	90,60

risultando conforme ai requisiti prestazionali previsti dalla classificazione riportata all'Allegato 2 della d.G.R. 3/10/16 n.5656 e all'Allegato A della d.G.R. 29/11/16 n. 1908, rientrando nella classe di qualità

3 STELLE

Luogo: Sant'Oreste

Data: 31/05/2018

GIROLAMI S.r.l.
P.I. e S.E. 13523291006
L'Amministratore Unico
Gino Girolami